

南京经济技术开发区管理委员会建设与交通局

宁开建交字〔2025〕1号

经开区一季度安全生产检查工作情况通报

各有关单位：

一季度，为全面贯彻落实省、市关于房屋建筑和市政基础设施安全生产的相关要求，抓好经开建筑施工领域安全生产工作，我局开展多轮次专项检查行动，现对本季度建设工程安全生产情况通报如下：

一、总体情况

一季度共检查项目 130 余次，从检查情况看，受检项目总体受控，大部分项目能较好地落实企业主体责任，管理制度较为完善，安全生产平稳运行，但仍有部分项目存在安全措施落实不到位，施工现场存在一定的隐患。

二、存在的主要问题

部分项目安全教育制度落实不严格，钢筋加工机械未设置接地保护；宿舍区存在私拉乱接、使用大功率电器情况；高处作业人员不规范使用安全帽、安全带；建立的危大工程安全管理档案内容不完整；安全防护设施不严密，临边、洞口防护措施缺失；移动式脚手架基础不牢固等。

三、处理意见

根据检查情况，为鼓励先进、鞭策落后，不断提升经开区建设领域安全生产管理水平，经研究决定，做出以下处理：

（一）对下列安全生产管理较好的项目给予通报表扬：

1.龙潭新城片区靖安南河雨水泵站工程建设项目（雨水泵房和管理用房）

建设单位：南京经东产业投资发展有限公司

施工单位：南京同力建设集团股份有限公司

监理单位：南京广建建设工程管理有限公司

该项目安全生产管控到位，严格执行早晚班安全教育制度；能够开展经常性的“反三违”自查自纠工作；动火审批执行规范；建立项目安全日常管理责任制，分级管控施工现场安全生产；安全警示标志齐全。

2.正科医药新综合制剂生产基地项目总包工程

建设单位：南京正科医药股份有限公司

施工单位：南京千畅建设有限公司

监理单位：南京苏宁工程咨询有限公司

该项目安全生产管控到位，危大工程有完善的审批检查制度，做到一案一档、专人负责；项目采用安全防护标准化施工；建立了企业安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制。

（二）对下列安全生产管理较差的项目给予通报批评：

1.NO.2020G114 地块项目 A 分区总承包工程

建设单位：南京宝龙英聚置业有限公司

施工单位：江苏华地基础工程有限公司

监理单位：江苏广厦建设监理有限公司

该项目存在风力超过六级的条件下，违规进行起重吊装作

业；基坑临时边坡未按方案要求进行喷锚，裸露土方未及时覆盖等问题。

四、下一步工作

1.端正态度，扎实落实安全隐患及文明施工问题整改工作。针对本次检查发现的各类问题，各参建单位应制定有针对性的整改措施，确保整改工作落到实处，切实消除各项隐患。

2.齐抓共管，提升安全生产、文明施工管理水平。建设工程各责任主体要增强责任感和紧迫感，相互配合、共同协作，深刻分析问题存在原因，持续完善管理体系，形成长效机制，全面提升安全及文明施工管理水平。

南京经济技术开发区管委会

建设与交通局

2025年5月16日

2025年5月16日
